

室外给水工程质量验收表

工程名称		工程编号	
施工单位		建设单位	
工程地址		预算造价	
合同开工日期	年 月 日	合同通水日期	年 月 日
合同竣工日期	年 月 日	实际开工日期	年 月 日
项目及标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—2008)			结果
1	管道埋深：管顶覆土 $\geq 1.0\text{m}$ ；农田 $\geq 0.8\text{m}$ 。		
2	管道防腐：埋地管道外防腐层应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268—2008）表 5.4.4-2 的规定。		
3	埋地管道路面按相关规范和规定，在规定间距设置给水标志砖、桩。		
4	管沟底部夯实、平整，无尖石、砖块、积水、垃圾等。		
5	架空管道应根据管道大小和规范规定，设置支架、吊架。		
6	架空管道应进行除锈、防腐，漆面外观无开裂、无堆漆、无漏涂等。		
7	管道浸泡：试验管段注满水后，宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验，浸泡时间应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268—2008）表 9.2.9 的规定。		
8	管道试压：试验压力应按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268—2008）表 9.2.10-1 选择确定。		
9	管道冲洗：管道第一次冲洗应用清洁水冲洗至出水口水样浊度小于 3NTU 为止，冲洗流速应大于 1.0m/s。管道第二次冲洗应在第一次冲洗后，用有效氯离子含量不低于 20mg/L 的清洁水浸泡 24h 后，再用清洁水进行第二次冲洗直至水质检测、管理部门取样化验合格为止。		
10	管道间距应满足《建筑给排水设计规范》（GB50015-19），附录 A 居住小区地下管线（构筑物）间最小净间距的要求。		
检查结果	以上项目共检查 点，其中合格 点；不合格 点； 结论：		
签字			

检查项目质量：合格“√”；不合格“×”；没有“/”

